



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 25, тел: (4152) 46-78-36, факс: (4152) 46-78-36

Единый «телефон доверия»: (4152) 23-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Елизовскому муниципальному району**  
г.Елизово, ул. Завойко, 24/А, тел. 8(41531)7-22-13 E-mail: ond-emr@41.mchs.gov.ru

**Предписание № 111/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению**

**«Детский сад № 28 «Аленушка»,**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 111 от «28» мая 2021 года главного государственного инспектора Елизовского муниципального района по пожарному надзору Тимошенко Дарьи Игоревны, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г., с 14 ч. 00 мин. по 15 ч. 00 мин. «25» июня 2021 г., проведена плановая проверка территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Аленушка», ОГРН: 1024101219977, ИНН: 4105022432, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, г. Елизово, пер. Тимирязевский, 2А.

**проверку проводил(а):**

государственный инспектор Елизовского муниципального района по пожарному надзору Бачурина Анастасия Николаевна

**При проведении проверки присутствовали:**

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 28 «Аленушка» Попова Ирина Васильевна, ответственный за пожарную безопасность МБДОУ «Детский сад № 28 «Аленушка» Истомина Андрей Александрович

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ППР),

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме»)	01.06.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничных клеток, приспособлений для самозакрывания (двери лестничных клеток правого крыла: дверь изостудии второго этажа, дверь группы № 3 второго этажа, дверь группы № 1 первого	п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября	01.06.2022	

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение пятнадцати дней с момента принятия решений вправе обжаловать настоящие предписания в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор Elizovskiy  
муниципального района по пожарному надзору  
А.Н. Бачурина

Предписание для исполнения получил:

*М.В. Печовал-заб*  
*Менделеев*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» 06 2021 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Отправлено по 9, 17,  
28.07.21 в 13:18.  
А. А. Истомина



**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«Детский сад № 8 «Алёнушка»**  
ОГРН 1024101219977, ИНН 4105022432  
Тимирязевский пер., д.2а, г. Елизово,  
Камчатский край, 684000, тел./факс: 8(41531)6-  
32-86  
E-mail: [alena8-a2012@yandex.ru](mailto:alena8-a2012@yandex.ru)

Начальнику отдела надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по Елизовскому  
муниципальному району Главного  
управления МЧС России по  
Камчатскому краю

Д.И. Тимошенко

28 июля 2021 г. № 143

Уважаемая Дарья Игоревна!

Довожу до Вашего сведения, что по состоянию на 28.07.2021г.,  
выполнены пункты предписания № 111/1/1 от 25.06.2021г., а именно:

1. Заказаны знаки с направлением движения к источникам  
противопожарного водоснабжения, со светоотражающей  
поверхностью в ООО «Камчатфлотсервис».
2. Установлены доводчики дверей лестничных клеток групп № 1, 3, 2,  
4, 6, 8, ИЗО студии и дверь ведущая в кабинет заведующей.
3. Выписаны и оплачены счета на приобретение индивидуальных  
средств защиты дыхания «Шанс» в количестве 10 единиц.
4. Руководителем утверждена инструкция о мерах пожарной  
безопасности в соответствии с требованиями 18 раздела Правил  
противопожарного режима в РФ № 1479 от 16.09.2020г.
5. Предел огнестойкости заполнения проёма в помещении  
кастелянной приведён в соответствие, — более EI 45.

Зам. зав. по АХР МБДОУ №8



А. А. Истомина